

Andelsselskabet Isevad Vandværk  
Engtoften 13  
7430 Ikast  
Att.: Søren Jensen

Rapportnr.: AR-17-CA-00517926-01  
Batchnr.: EUDKVE-00517926  
Kundenr.: CA0004433  
Modt. dato: 22.02.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Isevad Vandværk Ledningsnet - 98182 - V02000300 / 4663000599  
**Udtagningsadresse:** Bygaden 41, 7430 Ikast  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 22.02.2017 kl. 09:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S TOP  
**Analyseperiode:** 22.02.2017 - 26.02.2017

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	80392194	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22 °C	7	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	5.4	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	35	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	8.7	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Ikast-Brande Kommune , Kopimodtager drikkevand, Centerparken 1, 7330 Brande

26.02.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.